

(Образец)

(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)

Форма 8.1.¹ Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
сетевой организации за _____ месяц 2017 года

АО "НПО Стеклопластик"

Наименование сетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:								23	24	25	26	27	
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии									Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6 - 20 кВ)	НН (0,22 - 1 кВ)																			
1	iso_2101	КЛ	Линия ф.4 ПС-675 -РТП-34	10	07.00 2017.02.12	07,35 2017.02.12	В	0,5833	КЛ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1473,2	АО "Мосо блэнер го"	6/№ от 12.02.2017	3.4.8		0
1	iso_2101	КЛ	ф.20 ЦРП-23	10	12.40 2017.08.21	14,30 2017.08.21	В	1,83	КЛ	0	0	635	0	0	0	0	635	0	450	ПАО "МОЭ СК"	6/№ от 21.08.2	3.4.8.1, 3.4.8.5	4.4	0	

1	tso_2101	КЛ	Линия ф.4 ПС-675 -РТП-34	10	16,32 2017.09.23	17.20 2017.09.23	В	0,8	КЛ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1160,9	АО "Мосо блэнер го"	б/№ от 23.09.2017	3.4.8		0	
1	tso_2101	КЛ	Линия ф.4 ПС-675 -РТП-34	10	17,40 2017.10.11	18,10 2017.10.11	В	0,5	КЛ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1481,7	АО "Мосо блэнер го"	б/№ от 11.10.2017	3.4.8		0	
2	tso_2101	КЛ	Линия ф.4 ПС-675 -РТП-34	10	13,15 2017.10.29	13,55 2017.10.29	В	0,67	КЛ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1481,7	АО "Мосо блэнер го"	б/№ от 29.10.2017	3.4.8		0	
1	tso_2101	КЛ	ПС-438-РТП-82-ТП-1447	10	19,55 2017.11.02	21,05.2017.11.02	В	1,1666	КЛ	0	0	982	0	0	982	0	0	0	982	0	1250	ПАО "МОЭСК"	б/№ от 02.11.2017	3.4.9.1		0	
2	tso_2101	КЛ	ТП-1447	10	22,36 2017.11.10	23,30 2017.11.10	В	0,9	КЛ	0	0	330	0	0	330	0	0	0	330	0	500	ПАО "МОЭСК"	б/№ от 10.11.2017	3.4.9.1		0	
3	tso_2101	КЛ	ПС-20-ЦРП-23-ТП-1127, ТП-489	10	16,10 2017.11.16	17,20 2017.11.16	В	1,1666	КЛ	0	0	908	0	0	908	0	0	0	908	0	600	ПАО "МОЭСК"	б/№ от 16.11.2017	3.4.9.1		0	
ИТОГО по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:							И	7,6165	x	x	x	2859	0	0	2855	0	0	0	2855	4	8397,5		x	x	x	0	
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ							П	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0	
- по аварийным ограничениям							А	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0	
- по вне регламентным отключениям							В	7,6165	x	x	x	2859	0	0	2855	0	0	0	2855	4	8397,5		x	x	x	0	
- по вне регламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности							В1	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	1

Главный инженер

Зинкевич А.С.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

¹ Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.