

Основные потребительские характеристики электрической энергии.

Отпуск электрической энергии и мощности в сеть производится по уровням напряжения ВН и СН-2 от ОАО "МОЭСК", ОАО "РЖД Московская ж.д."

Отпуск из сети электрической энергии и мощности производится по уровням напряжения СН-2 и НН потребителям ОАО "Мосэнергосбыт", ЗАО "Солнечногорская электрическая сеть" и другим потребителям.

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии потребителям составляет:

2010 год-	59 527,12 тыс.квт.ч.
2011 год-	59 344,28 тыс.квт.ч.
2012 год-	62 188,00 тыс.квт.ч.

Потери электроэнергии в сетях ОАО "НПО Стеклопластик" составили

2010 год-	3 202,56 тыс.квт.ч. или 5,10% от отпуска в сеть
2011 год-	3 192,72 тыс.квт.ч. или 5,10% от отпуска в сеть
2012 год-	1 932,00 тыс.квт.ч. или 3,0% от отпуска в сеть

Затраты ОАО "НПО Стеклопластик" на покупку потерь в собственных сетях составили:

	с НДС
2010 год-	685,09 тыс. руб
2011 год-	763,99 тыс. руб
2012 год-	136,41 тыс. руб

Решением правления Комитета по ценам и тарифам Московской области № 164-Р от 25.12.2012 года утвержден норматив потерь для ОАО "НПО Стеклопластик" на 2013 год 3342,761 тыс.квт.ч. или 5,12% от отпуска в сеть.

Утверждена программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия ОАО "НПО Стеклопластик" на 2012-2015 годы.

Зона деятельности ОАО "НПО Стеклопластик" распространяется на г.п.Андреевка,